


## Ficha técnica de produto

94.A2.024000 - Módulo Exp. Rack20 Fechado 20 B. Est. 58Ah - 240V (Gerador FV)

<b>Descrição comercial:</b>	Módulo Exp. Rack20 Fechado 20 B. Est. 58Ah - 240V (Gerador FV)
<b>Código EAN:</b>	7898650933914
<b>Família comercial:</b>	Módulos de Baterias FV Híbridos



### BATERIA

<b>Tensão operação:</b>	290 - 204 Vcc
<b>Tipo de bateria:</b>	Estacionária
<b>Quantidade de baterias:</b>	20

### AUTONOMIA

<b>Aut. típica:</b>	157 minutos
<b>Aut. meia carga:</b>	241 minutos
<b>Aut. plena carga:</b>	100 minutos
<b>Corrente de recarga:</b>	11,6 A

### MÓDULOS

<b>Módulos observação:</b>	Fórmula para estimativa da autonomia em relação a potência: $f(x) = 2738280,0498 x^{-1,1986}$
<b>Configuração 1:</b>	Potência da carga: 1000W
<b>Autonomia 1:</b>	690 minutos
<b>Configuração 2:</b>	Potência da carga: 2000W
<b>Autonomia 2:</b>	307 minutos
<b>Configuração 3:</b>	Potência da carga: 3000W
<b>Autonomia 3:</b>	188 minutos
<b>Configuração 4:</b>	Potência da carga: 4000W
<b>Autonomia 4:</b>	132 minutos
<b>Configuração 5:</b>	Potência da carga: 5000W
<b>Autonomia 5:</b>	100 minutos

### DIMENSÕES

<b>Gabinete:</b>	Metálico
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Movimentação:</b>	Rodízio
<b>Comprimento:</b>	860 mm
<b>Largura:</b>	300 mm
<b>Altura:</b>	1300 mm

### HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

<b>Certificação de produto:</b>	Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
<b>Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:</b>	ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729